

MULTITHERM

Fussboden-Heizung Ges.m.b.H. & Co. KG.
1230 Wien, Kolpingstr. 6 Tel.(0043 1) 616 12 57 Fax (0043 1) 616 12 59

PRÜFPROTOKOLL

Multiplast (RA 130 E - 8427)

Installationsbetrieb:

Ort: Objekt:

Rohrlängen:	16 Ø mm m	40 Ø mm m
	20 Ø mm m	50 Ø mm m
	25 Ø mm m	63 Ø mm m
	32 Ø mm m	75 Ø mm m

Höchste Zapfstelle liegt m über Druckmesser

Prüfdruck:	Prüfdruck 1 Stunde bar (Prüfbeginn)
	Prüfdruck nach 2 Stunden bar
	Druckdifferenz bar (max. 0,1 bar)
	Umgebungstemperatur °C

Ergebnis der Hauptprüfung:

Prüfbeginn: Ende: Prüfdauer:

Auftragnehmer:

Auftraggeber:

Stempel / Unterschrift

.....

.....

Ort:

Datum: