


MULTITHERM

Fussboden-Heizung Ges.m.b.H. & Co. KG.
1230 Wien, Kolpingstr. 6 Tel.(0043 1) 616 12 57 Fax (0043 1) 616 12 59

Wien, Jän. 2015

Anleitung zum SPÜLEN der Regelstation RS 1



1. Sperrventil Pumpe >> Abb. **2b** << schliessen
2. Sperrventil Regelstation >> Abb. **5** << schliessen
3. bei Einlaufventil RS 1 >> Abb. **8a** << Wasser einfüllen
4. Ablassventil RS 1 >> Abb. **8** << komplett offen